



Gamma prodotti / Product range

Modello Model	Pressione Max Pressure		Aria Resa F.A.D.		Potenza Power		Rumore Noise lev. dB(A)	Peso Weight Kg	Dimensioni Dimensions mm
	bar max	Psig max	[m ³ /min]	[CFM]	Comp. [kW-Hp]	Cat. [kW]			
LEONARDO KAT 2009 - 7,5	8	115	1,65	58	9 - 12	1,6	64	595	
LEONARDO KAT 2009 - 10	10	145	1,53	54	9 - 12	1,6	64	595	
LEONARDO KAT 2015 - 7,5	8	115	2,11	74,5	15 - 20	1,6	65	620	
LEONARDO KAT 2015 - 10	10	145	1,92	68	15 - 20	1,6	65	620	
LEONARDO KAT 2018 - 7,5	8	115	2,92	103	18,5 - 25	2,1	69	820	
LEONARDO KAT 2018 - 10	10	145	2,60	92	18,5 - 25	2,1	69	820	
LEONARDO KAT 2022 - 7,5	8	115	3,60	127	22 - 30	2,1	69	830	
LEONARDO KAT 2022 - 10	10	145	3,10	109,5	22 - 30	2,1	69	830	
LEONARDO KAT 3130 - 7,5	8	115	4,80	169,5	30 - 40	3	69	1050	
LEONARDO KAT 3130 - 10	10	145	4,30	152	30 - 40	3	69	1050	
LEONARDO KAT 3137 - 7,5	8	115	5,80	205	37 - 50	3	69	1115	
LEONARDO KAT 3137 - 10	10	145	5,25	185,4	37 - 50	3	69	1115	
LEONARDO KAT 4045 - 7,5	8	115	7,80	275	45 - 60	3	73	1965	
LEONARDO KAT 4045 - 10	10	145	6,30	222	45 - 60	3	73	1965	
LEONARDO KAT 4055 - 7,5	8	115	9,80	345	55 - 75	6,5	73	2075	
LEONARDO KAT 4055 - 10	10	145	8,20	289	55 - 75	6,5	73	2075	
LEONARDO KAT 4075 - 7,5	8	115	12,6	444	75 - 100	6,5	73	2350	
LEONARDO KAT 4075 - 10	10	145	10,5	370	75 - 100	6,5	73	2350	

Su richiesta è possibile fornire le unità di compressione con pressione max. di lavoro pari a 13 bar (189 psig); contattare PowerSystem per informazioni.
All compressors are available with 13 bar equipment on request; contact PowerSystem for further information.

Le portate d'aria sono misurate alle seguenti pressioni di esercizio The air flow rates have been measured at the following working pressures:

7,5 bar per mod. 8 bar -9,5 bar per mod. 10 bar
7,5 bar for mod. 8 bar -9.5 bar for mod. 10 bar

I dati e le prestazioni sono stati rilevati secondo norma ISO 1217. Il livello sonoro è stato misurato secondo le norme PNEUROP / CAGI. The data and performances were recorded in accordance with standard ISO 1217. The sound level was measured in accordance with PNEUROP/CAGI standards.

